

PID:

12010009

CID:

CN.J00014

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Rivelatori combinati
(Mod. SYRIO DT 06)**

for the following products


*Combined passive detectors
(Model SYRIO DT 06)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2011-12-06**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-12-06
 Aggiornato il / Updated on ---
 Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori combinati
Combined passive detectors

Concessionario | Licence Holder

EEA SRL
VIA CASILINA 1890/I
00132 ROMA RM

Marchio | Mark



IMQ-
 SISTEMI DI
 SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.000071 C02650128

00132 ROMA

RM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50131-2-4:2008
 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Standards

EN 50131-2-4:2008
 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Rapporti | Test Reports

IMQSSGMAINSS110039751-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **SYRIO**

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **12 V-**

Corrente massima assorbita / Rated current **30 mA**

Portata massima / Maximum range **16 m**

Frequenza di lavoro (microonde) / Operating frequency (microwave) **10.525 GHz**

N. zone sensibili (infrarossi) / Detection areas (No) (infrared) **18 su 4 piani di rivelazione / 18 on 4 detection plans**

Sensore piroelettrico (infrarossi) / Pyro sensor (infrared) **NIPPON CERAMIC tipo RE03BR-RGR**

Grado di protezione dell'involucro / Degree of protection for the enclosure **IP3X**

Livello di sicurezza / Security grade **2**

Classe ambientale / Environmental class **II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L008YH

Marca / Trade mark **EEA**

Modello / Model **SYRIO DT 06**

Collegamento circuiti ad infrarossi e microonde / Connection of infrared and microwave circuits **Configurazione AND/ AND configuration**

Accessori opzionali / Optional accessories **Kit snodo a muro ed a soffitto mod. BR06 / Ceiling and wall bracket type BR06**